



Envoyé en préfecture le 03/02/2026

Reçu en préfecture le 03/02/2026

Publié le

ID : 062-216208959-20260128-AR_DG_2026_1-AR

S²LO

Ville de
WINGLES

Arrêté municipal
DG0126 - DECI

DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE

Le maire (le président), M Sébastien MESSENT

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2213-32, L2225-1 à 4, L5211-9-2 et R2225-1 à 10 ;

Vu l'article R417-11 8° du code de la route ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2022-072 en date du 20 mai 2022, arrêtant le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du département du Pas-de-Calais ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2023-18-40 en date du 15 juin 2023 portant règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1 – GÉNÉRALITES

La défense extérieure contre l'incendie (D.E.C.I.) a pour objet d'assurer, au regard des risques à défendre, l'alimentation en eau des moyens du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais par l'intermédiaire des points d'eau incendie identifiés à cette fin.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TERRITOIRE DE COMPETENCE

Le présent arrêté est applicable sur la commune de Wingles, 62410, Pas de Calais

ARTICLE 3 – RISQUES A PRENDRE EN COMPTE DANS LE CADRE DE LA D.E.C.I.

Conformément au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, le présent arrêté a pour objet d'identifier les risques particuliers à prendre en compte à l'échelle macroscopique du territoire et les besoins en eau pour y répondre.

Les établissements recevant du public, les installations classées pour la protection de l'environnement, défendus par des points d'eau incendie publics, doivent être intégré dans l'identification des risques.

Références réglementaires	Nature du risque	Barrer la mention inutile
Articles L132-1 et L133-21 du code de l'environnement	Espaces naturels (DFCI)	OUI
Articles L515-15 du code de l'environnement	Plan de prévention approuvé des risques technologiques	OUI
Article L562-1 du code de l'environnement	Plan de prévention approuvé des risques naturels	OUI
Articles L511-1 du code de la construction et de l'habitation	Sites ou établissements spécifiques (ERP)	OUI
Articles L511-1 et L512-2 du code de l'environnement	Installations classées pour la protection de l'environnement	OUI

ARTICLE 4 -PRISE EN COMPTE DES RISQUES COURANTS ET PARTICULIERS

Le plan communal de sauvegarde est en cours de révision et sera intégré à la réalisation. Il sera annexé une fois voté au présent arrêté.

Envoyé en préfecture le 03/02/2026
Reçu en préfecture le 03/02/2026
Publié le
ID : 062-216208959-20260128-AR_DG_2026_1-AR

Le DICRIM recensant les risques sur le territoire de la commune est annexé (annexé 2) au présent arrêté et détaille les réponses aux risques suivants :

- Risque inondation
- Risque mouvement de terrain
- Risque retrait-gonflement des argiles
- Risque climatique
- Risque sismique
- Risque industriel
- Risque transport de matières dangereuses
- Risque radon
- Risque minier
- Risque pollution des sols
- Risque engins de guerre résiduels

ARTICLE 5 – AGGRAVATION DES RISQUES

L'apparition de nouveaux risques (création de lotissement, implantation d'ERP, ...) sur le territoire nécessitera la prise d'un nouvel arrêté de défense extérieure contre l'incendie.

ARTICLE 6 - LES POINTS D'EAU INCENDIE

L'état des points d'eau incendie, à la date de signature du présent arrêté, figure dans le tableau de l'annexe 1. En fonction des risques, le présent arrêté fixe :

- la quantité ;
- la qualité (le type de point d'eau : poteau d'incendie, réservoir...) ;
- l'implantation ;

Des P.E.I. identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et des secours, ainsi que leurs ressources.

ARTICLE 7 - MODALITÉS DE RÉALISATION DES CONTRÔLES TECHNIQUES

Le contrôle technique comprend un contrôle du débit et de la pression (débit maximal, débit à un bar, pression dynamique au débit requis par l'analyse des risques) ainsi qu'un contrôle fonctionnel consistant à s'assurer de l'accessibilité et de la visibilité, de la présence effective d'eau, de la bonne manœuvrabilité des appareils (dégrippage), de la présence des bouchons de raccords, des joints des demi-raccord, de l'intégrité des demi-raccords. Mais aussi il inclut le contrôle des citernes incendie et leur dispositif d'aspiration lorsque celui-ci existe.

Au titre de la police administrative spéciale de la défense extérieure contre l'incendie et conformément au règlement départemental de la D.E.C.I. du Pas-de-Calais, le contrôle technique périodique est effectué :

- ☐ Annuelle
- ☐ Tous les 2 ans
- ☒ Tous les 3 ans
- ☒ Par tiers
- ☐ Par modélisation hydraulique
- ☒ Par échantillonnage

Direction générale des services CL0126	2	ARRETE DG0126DECI
---	---	-------------------

Par ailleurs, il est précisé que le contrôle fonctionnel est :

- ☒ Inclus dans les opérations de maintenance (entretien et réparation)
☐ Réalisé en dehors des opérations de maintenance.

ARTICLE 8 - LA GESTION DES SITUATIONS DE CARENCE PROGRAMMEE DE DECI

La description de carence programmée devra être envoyée au SDIS 62, notamment à l'occasion de lavages de réservoirs par la mise en œuvre de mesures compensatoires (réserves d'eau mobiles, interconnexion des réseaux d'eau permettant en cas d'incendie, l'alimentation normale ou dégradée des points d'eau incendie impactés ...).

En cas de situation d'urgence ou de carence inopinée, le SDIS 62 sera prévenu sans délai

ARTICLE 9 - MODALITES DE MISE A JOUR DU PRESENT ARRETE

La mise à jour du présent arrêté lorsqu'il y a aggravation des risques sur le territoire, devra faire l'objet de la procédure complète d'élaboration dudit arrêté.

La mise à jour du présent arrêté, pour la création ou la suppression d'un point d'eau incendie, entre dans le processus d'échanges d'informations entre le S.D.I.S. 62 et la collectivité. Cette mise à jour ne fait pas partie de la procédure complète d'élaboration de cet arrêté.

Ces modifications seront notifiées par l'autorité de police et/ou par la personne responsable du service public de DECI de la commune conformément au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie.

ARTICLE 10 – EXECUTION

Le maire, responsable du service public de D.E.C.I., est chargé de l'application du présent arrêté.


Une copie du présent arrêté est transmise au préfet. Il en sera de même pour toute modification ultérieure dudit arrêté.

Une copie du présent arrêté sera transmise aux services suivants :

- Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Pas-de-Calais
- Service public d'eau potable de l'EPCI d'appartenance ou au syndicat des eaux du

Fait à ...Wingles le 28/01/2026

Le Maire,



ANNEXE :

- Liste des points d'eau incendie
- DICRIM de la commune de Wingles

Envoyé en préfecture le 03/02/2026
Reçu en préfecture le 03/02/2026
Publié le 
ID : 062-216208959-20260128-AR_DG_2026_1-AR

ANNEXE 1 – arrêté DG0126 - D.E.C.I. / LISTE DES POINTS D’EAU INCENDIE

Commune de Wingles	LISTE DES POINTS D'EAU INCENDIE		COMMUNE DE	Wingles
	Arrêté du	30/01/2026	Numéro d'arrêté : DG0126	
				Mise à jour le

Numéro SDIS du PEI	Adresse	Nature P.E.I. <i>PI 65 ; PI 100 ; PI 2x100 ; BI 100 ; CITERNE ; RESERVE ; NATUREL</i>	Débit horaire (<i>m3/h</i>) ou volume à		Pression dynamique à			Pression statique	Statut <i>Public, privé, conventionné</i>	Dispositif d’aspiration (oui, non)	Nature du dispositif d’aspiration <i>Poteau ou bouche d’aspiration, puisard d’aspiration, trou d’homme citerne, cannes d’aspiration</i>
			1 bar	volume	30m3/h	60m3/h	120m3/h				
628950001	Rue Gabriel Péri face rue St Laurent	100 mm	70m³/h			1.3 bars		2.9 bars	PUBLIC	NON	
628950002	Rue Raoul Briquet angle cité des Anders	100 mm	45m³/h			0 bars		2.6 bars	PUBLIC	NON	
628950003	Rue Raoul Briquet angle rue de Pinte	100 mm	45m³/h			0 bars		2.8 bars	PUBLIC	NON	
628950004	Rue des Allouettes	100 mm	34m³/h		1.2 bars			2.9 bars	PUBLIC	NON	
628950005	Rue Edith Piaf face rue Barbara	100 mm	30m³/h			0 bars		2.7 bars	PUBLIC	NON	
628950006	Rue Raymond Lampis face au 129	100 mm	45m³/h		1.9 bars			2.9 bars	PUBLIC	NON	
628950007	Rue Raymond Lampis angle rue Roger Salengro	100 mm	43m³/h			1.6 bars		2.8 bars	PUBLIC	NON	
628950008	Rue des Frères Buisine angle Salvator Allendé	100 mm	33m³/h			0 bars		3 bars	PUBLIC	NON	
628950009	Rue Emile Basly Ecole Berthelot	100 mm	96m³/h			1.9 bars		3 bars	PUBLIC	NON	
628950010	Face 38 rue Arthur Lamendin	100 mm	104m³/h			2.3 bars		3.4 bars	PUBLIC	NON	
628950011	Rue Roger Salengro face magasin DIA	100 mm	54m³/h			0.5 bars		3.3 bars	PUBLIC	NON	
628950012	Face 11 rue du Docteur	100 mm	50m³/h			0.2 bars		3.2 bars	PUBLIC	NON	

Envoyé en préfecture le 03/02/2026

Reçu en préfecture le 03/02/2026

Publié le



ID : 062-216208959-20260128-AR_DG_2026_1-AR

	Roux													
DG 0126DECI														
Numéro SDIS du PEI	Adresse	Nature P.E.I. <i>PI 65 ; PI 100 ; PI 2x100 ; BI 100 ; CITERNE ; RESERVE ; NATUREL</i>	Débit horaire (m3/h) ou volume à		Pression dynamique à			Pression statique	Statut <i>Public, privé, privé conventionné</i>	Dispositif d'aspiration (oui, non)	Nature du dispositif d'aspiration <i>Poteau ou bouche d'aspiration, puisard d'aspiration, trou d'homme citerne, cannes d'aspiration</i>			
			1 bar	volume	30m3/h	60m3/h	120m3/h							
628950013	Rue Louis de Sénéchal face Résidence Copernic	100 mm	43m³/h		0 bars			3 bars	PUBLIC	NON				
628950014	Rue Robespierre face au 20	100 mm	42m³/h		0 bars			2.9 bars	PUBLIC	NON				
628950015	Rue Mirabeau côté cabinet médical	100 mm	51m³/h		0.4 bars			3 bars	PUBLIC	NON				
628950016	Rue Mirabeau angle Roger Salengro	100 mm	46m³/h		0 bars			2.6 bars	PUBLIC	NON				
628950018	Rue André Pezé face Voyage ID	100 mm	91m³/h		2 bars			3 bars	PUBLIC	NON				
628950019	Place Bertin Ledoux Lycée Voltaire entre voix pompiers	100 mm	88m³/h		2 bars			3.1bars	PUBLIC	NON				
628950020	Rue de la Coupignies angle rue Emile Basly	100 mm	0m³/h		0 bars			0 bars	PUBLIC	NON				
628950021	Rue Joseph Bodart face ex garage Peugeot	100 mm	60m³/h		1 bars			2.5 bars	PUBLIC	NON				
628950022	Rue d'Artois face au 9	100 mm	52m³/h		0.2 bars			2.8 bars	PUBLIC	NON				
628950023	Rue d'Alsace face au 22	100 mm	73m³/h		1.3 bars			2.8 bars	PUBLIC	NON				
Reçu en préfecture le 03/02/2024 à 14h07 Publié le 03/02/2024 à 14h07 ID : 062-216208959-20260128														
Direction générale des services CL0126										1			ARRETE DG0126DECI	

628950024	Rue d'Auvergne	100 mm	62m³/h			1.1 bars		2.9 bars	PUBLIC	NON	
Numéro SDIS du PEI	Adresse	Nature P.E.I. <i>PI 65 ; PI 100 ; PI 2x100 ; BI 100 ; CITERNE ; RESERVE ; NATUREL</i>	Débit horaire (m3/h) ou volume à		Pression dynamique à			Pression statique	Statut <i>Public, privé, privé conventionné</i>	Dispositif d'aspiration (oui, non)	Nature du dispositif d'aspiration <i>Poteau ou bouche d'aspiration, puisard d'aspiration, trou d'homme citerne, cannes d'aspiration</i>
			1 bar	volume	30m3/h	60m3/h	120m3/h				
628950025	Rue de Touraine	100 mm	67m³/h			1.2 bars		2.7 bars	PUBLIC	NON	
628950026	Rue de Normandie	100 mm	37m³/h			0 bars		3.2bars	PUBLIC	NON	
628950027	Rue de Normandie face au 1	100 mm	40m³/h			0 bars		3.2bars	PUBLIC	NON	
628950028	Rue du Capitaine Becquart angle rue de Gascogne	100 mm	84m³/h			1.7bars		3.3bars	PUBLIC	NON	
628950029	Rue du Marais face au 46	100 mm	61m³/h			1 bars		3.5bars	PUBLIC	NON	
628950030	Rue du Marais face au 2	100 mm	60m³/h			1 bars		3.6bars	PUBLIC	NON	
628950031	Rue de la Coupignies angle rue du Lt Lemoine	100 mm	65m³/h			1.2bars		2.9bars	PUBLIC	NON	
628950032	Zone d'activités légères du Pronet face ZAL du Pronet face entreprise (ML Industrie)	100 mm	93m³/h			2.1bars		3.2bars	PUBLIC	NON	
628950033	Rue Zéphir Fournier face au 12	100 mm	63m³/h			1.2bars		3.7bars	PUBLIC	NON	
628950034	Rue du Pronet face au 18	100 mm	79m³/h			1.8bars		3.4bars	PUBLIC	NON	
Direction générale des services CL0126			2			ARRETE DGO126DECI					
						ID : 062-216208959-2026012					
						Publié le					
						Reçu en préfecture le 03/02/2					
						Envoyé en préfecture le 03/02/2					

628950035	Rue Léo Lagrange angle rue Charles Lancy	100 mm	112m³/h			2.7bars	3.9bars	PUBLIC	NON	
DG 0126DECI										
Numéro SDIS du PEI	Adresse	Nature P.E.I. PI 65 ; PI 100 ; PI 2x100 ; BI 100 ; CITERNE ; RESERVE ; NATUREL	Débit horaire (m³/h) ou volume à		Pression dynamique à			Statut Public, privé, privé conventionné	Dispositif d'aspiration (oui, non)	Nature du dispositif d'aspiration Poteau ou bouche d'aspiration, puisard d'aspiration, trou d'homme citerne, cannes d'aspiration
			1 bar	volume	30m³/h	60m³/h	120m³/h			
628950036	Rue Casimir Beugnet angle Fernand Grenier	100 mm	110m³/h			2.7bars		PUBLIC	NON	
628950037	Rue Casimir Beugnet angle rue Alfred Dauchez	100 mm	105m³/h			2.6bars		PUBLIC	NON	
628950038	Rue Alfred Dauchez face école Jules Ferry Place du Champ de Foire	100 mm	79m³/h			1.9bars		PUBLIC	NON	
628950039	Rue des Créneaux face au 11	100 mm	92m³/h			2.3bars		PUBLIC	NON	
628950040	Rue du Donjon face au 23	100 mm	83m³/h			2 bars		PUBLIC	NON	
628950041	Rue du Pont Levis face rue des Tourelles	100 mm	81m³/h			2.1bars		PUBLIC	NON	
628950042	Rue Auguste Catenne face au 30	100 mm	79m³/h			1.9bars		PUBLIC	NON	
628950043	Rue Auguste Catenne face au 61	100 mm	80m³/h			1.8bars		PUBLIC	NON	
628950044	Rue Romain Rolland face rue du Torjois	100 mm	77m³/h			2 bars		PUBLIC	NON	
628950045	Rue Pierre Brossolette	100 mm	78m³/h			1.9bars		PUBLIC	NON	
Direction générale des services CL0126					3	ARRETE DG0126DECI				

Numéro SDIS du PEI	Adresse	Nature P.E.I. PI 65 ; PI 100 ; PI 2x100 ;	Débit horaire (m3/h) ou volume à	Pression dynamique à			Pression statique	Statut Public, privé, privé conventionné	Dispositif d'aspiration (oui, non)	Nature du dispositif d'aspiration Poteau ou bouche
628950055	Rue Voltaire	100 mm	82m³/h		2 bars		3.8bars	PUBLIC	NON	
628950056	Rue de Meurchin angle rue Albert Camus	100 mm	67m³/h		1.5bars		3.8bars	PUBLIC	NON	

Numéro SDIS du PEI	Adresse	Nature P.E.I. PI 65 ; PI 100 ; PI 2x100 ; BI 100 ; CITERNE ; RESERVE ; NATUREL	Débit horaire (m3/h) ou volume à		Pression dynamique à			Pression statique	Statut Public, privé, privé conventionné	Dispositif d'aspiration (oui, non)	Nature du dispositif d'aspiration Poteau ou bouche d'aspiration, puisard d'aspiration, trou d'homme citerne, cannes d'aspiration
			1 bar	volume	30m3/h	60m3/h	120m3/h				
628950057	Rue Albert Camus face Collège Voltaire	100 mm	84m³/h			3.3bars		4.2bars	PUBLIC	NON	
628950058	Rue Albert Camus angle rue Victor Hugo	100 mm	192m³/h			4.9bars		7 bars	PUBLIC	NON	
628950059	Rue Victor Hugo face au 8	100 mm	104m³/h			3.7bars		4 bars	PUBLIC	NON	
628950060	Rue de Meurchin angle rue Victor Hugo	100 mm	60m³/h			1 bars		4.6bars	PUBLIC	NON	
628950062	Avenue de la Verrerie Place de la Verrerie angle rue de Lyon	100 mm	60m³/h			1 bars		3.4bars	PUBLIC	NON	
628950063	Rue Albert Camus angle rue Romain Rolland	100 mm	81m³/h			2 bars		3.8bars	PUBLIC	NON	

628950064	Rue de l'Electrolyse face rue des Ateliers Centraux – Entreprise MSE	100 mm	107m³/h				3.8bars		6 bars	PUBLIC	NON	
628950065	Rue des Meuniers face rue Julienne Gaillard	100 mm	61m³/h				1 bars		3 bars	PUBLIC	NON	
628950066	Rue des Frères Buisine	100 mm	30m³/h				0 bars		3 bars	PUBLIC	NON	
628950067	Rue Camille Blanc angle rue du Pronet	100 mm	69m³/h				1.6bars		3.8bars	PUBLIC	NON	

Numéro SDIS du PEI	Adresse	Nature P.E.I. PI 65 ; PI 100 ; PI 2x100 ; BI 100 ; CITERNE ; RESERVE ; NATUREL	Débit horaire (m3/h) ou volume à		Pression dynamique à			Pression statique	Statut Public, privé, privé conventionné	Dispositif d'aspiration (oui, non)	Nature du dispositif d'aspiration Poteau ou bouche d'aspiration, puisard d'aspiration, trou d'homme citerne, cannes d'aspiration
			1 bar	volume	30m3/h	60m3/h	120m3/h				
628950071	Rue St Laurent angle rue François Mitterrand	100 mm	41m³/h			0 bars		2.8bars	PUBLIC	NON	
628950072	Rue de la République face Lycée Voltaire	100 mm	84m³/h			1.8bars		3 bars	PUBLIC	NON	
628950073	Rue Raoul Briquet angle rue Boileau rue Jules Claretie	100 mm	37m³/h			0 bars		2.5bars	PUBLIC	NON	
628950075	Rue Hector Berlioz angle rue du 8 Mai 1945	100 mm	100m³/h			2.5bars		3.5bars	PUBLIC	NON	
628950076	Rue Pierre Brossolette	100 mm	76m³/h			2 bars		4.1bars	PUBLIC	NON	
628950077	Rue Casimir Beugnet angle rue Léo Lagrange	100 mm	112m³/h			2.6bars		3.6bars	PUBLIC	NON	
628950078	Rue de l'Electrolyse rond point Ecole de Musique	100 mm	191m³/h			3.1bars		3.4bars	PUBLIC	NON	

Direction générale des services CL0126

628950079	Rue des Bleuets angle rue des Coquelicots	100 mm	44m³/h	1.6 bars		3 bars	PUBLIC	NON	
628950080	Rue de la République	100 mm	86m³/h		1.8bars		PUBLIC	NON	
628950081	Rue Boileau angle Rue Léon Dupont	100 mm	38m³/h		0 bars		PUBLIC	NON	

Numéro SDIS du PEI	Adresse	Nature P.E.I. <i>PI 65 ; PI 100 ; PI 2x100 ; BI 100 ; CITERNE ; RESERVE ; NATUREL</i>	Débit horaire (m³/h) ou volume à		Pression dynamique à			Statut <i>Public, privé, privé conventionné</i>	Dispositif d'aspiration <i>(oui, non)</i>	Nature du dispositif d'aspiration <i>Poteau ou bouche d'aspiration, puisard d'aspiration, trou d'homme citerne, cannes d'aspiration</i>
			1 bar	volume	30m³/h	60m³/h	120m³/h			
628950107	Zone d'activités légères du Pronet Avenue de la Fosse 7 angle place Centrale	100 mm	113m³/h			2.2bars		PUBLIC	NON	
628950108	Rue de Meurchin face au 85	100 mm	73m³/h			1.8bars		PUBLIC	NON	
628950117	Rue des Fresnes angle rue des Erables	100 mm	65m³/h			1.3bars		PUBLIC	NON	
628950118	Rue Arthur Rimbaud angle rue Louis Aragon	100 mm	49m³/h			0 bars		PUBLIC	NON	
628950119	Rue Denis Diderot	100 mm	34m³/h			0 bars		PUBLIC	NON	
628950120	Rue Léon Dupont angle rue Jean de la Bruyère	100 mm	37m³/h			0 bars		PUBLIC	NON	
628950121	Rue Boileau angle rue Denis Diderot	100 mm	0m³/h			0 bars		PUBLIC	NON	

628950123	Rue Barbara	100 mm	0m³/h			0 bars	PUBLIC	NON	
628950124	Rue Jean Ferrat accès Petit Chemin de Lens	100 mm	38m³/h	1.3bars			PUBLIC	NON	
628950126	Rue Barbara	100 mm	35m³/h	1.3bars		2.5bars	PUBLIC	NON	

Numéro SDIS du PEI	Adresse	Nature P.E.I. PI 65 ; PI 100 ; PI 2x100 ; BI 100 ; CITERNE ; RESERVE ; NATUREL	Débit horaire (m3/h) ou volume à		Pression dynamique à			Statut Public, privé, privé conventionné	Dispositif d'aspiration (oui, non)	Nature du dispositif d'aspiration Poteau ou bouche d'aspiration, puisard d'aspiration, trou d'homme citerne, cannes d'aspiration
			1 bar	volume	30m3/h	60m3/h	120m3/h			
628950134	Rue des Alouettes	100 mm	47m³/h			0 bars		PUBLIC	NON	
628950135	Rue des Alouettes	100 mm	48m³/h			0 bars		PUBLIC	NON	